

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Кушевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Кушевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: (861) 267-34-02

e-mail: gorsan@mail.kuban.ru

ОГРН 1052302652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55, тел.: (86168) 40937, e-mail: chemical-lab@mail.ru; 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82, тел.: (86168) 54320, e-mail: bacteriolog.lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, биолог

Н.В. Щербакова
14.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-26/08708-25 - 23-01-26/08715-25 от 14.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "СРЕДНЕЧЕЛБАССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 2346015533 ОГРН 1072346000913)

2. **Юридический адрес:** 352056, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, М.Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, С.П. СРЕДНЕЧЕЛБАССКОЕ, П ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 8

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Среднечелбасское, п Октябрьский, ул Советская, д. 8

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 23-01-26/08708-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,

Проба № 23-01-26/08709-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,

Проба № 23-01-26/08710-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,

Проба № 23-01-26/08711-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,

Проба № 23-01-26/08712-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,

Проба № 23-01-26/08713-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,

Проба № 23-01-26/08714-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,

Проба № 23-01-26/08715-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения

4. **Место отбора:**

Проба № 23-01-26/08708-25 - территория п.Южный, Краснодарский край, р-н Павловский, п Южный,,

Проба № 23-01-26/08709-25 - территория п.Набережный, Краснодарский край, р-н Павловский, п Набережный,,

Проба № 23-01-26/08710-25 - скважина, водозаборное сооружение, Башня, Краснодарский край, р-н Павловский, п Октябрьский, ул Советская.

Проба № 23-01-26/08711-25 - скважина, водозаборное сооружение, скважина, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Среднечелбасское, п Октябрьский, ул Советская.

Проба № 23-01-26/08712-25 - территория п.Ленинодар, Краснодарский край, р-н Павловский, х Ленинодар,,

Проба № 23-01-26/08713-25 - часовая станция, водозаборное сооружение, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Среднечелбасское, х Средний Челбас, ул Косыгина,

Протокол испытаний № 23-01-26/08708-25 - 23-01-26/08715-25 от 14.05.2025

Результаты испытаний (пробы), прошедшим испытания

Частичный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 23-01-26/08714-25 - насосная станция, скважина, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Средне-челбасское, х Средний Челбас, ул Советская.

Проба № 23-01-26/08715-25 - территория арт.скважины х.Бейсужок, Краснодарский край, р-н Павловский.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 23-01-26/08708-25 - 12.05.2025 09:00 - 09:05.

Проба № 23-01-26/08709-25 - 12.05.2025 09:20 - 09:25.

Проба № 23-01-26/08710-25 - 12.05.2025 09:30 - 09:35.

Проба № 23-01-26/08711-25 - 12.05.2025 09:40 - 09:45.

Проба № 23-01-26/08712-25 - 12.05.2025 09:50 - 09:55.

Проба № 23-01-26/08713-25 - 12.05.2025 10:00 - 10:05.

Проба № 23-01-26/08714-25 - 12.05.2025 10:20 - 10:25.

Проба № 23-01-26/08715-25 - 12.05.2025 10:30 - 10:35.

Ф.И.О., должность: Николенко Эллада Викторовна Помощник врача по коммунальной гигиене Кушчевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.05.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 23-01-26/08708-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

Проба № 23-01-26/08709-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

Проба № 23-01-26/08710-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

Проба № 23-01-26/08711-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

Проба № 23-01-26/08712-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

Проба № 23-01-26/08713-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

Проба № 23-01-26/08714-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

Проба № 23-01-26/08715-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

6. Цель исследования, основание: Производственный контроль, Заявка №757 от 30 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №23-01-26/08708-25 от 12 мая 2025 г., №23-01-26/08709-25 от 12 мая 2025 г., №23-01-26/08710-25 от 12 мая 2025 г., №23-01-26/08711-25 от 12 мая 2025 г., №23-01-26/08712-25 от 12 мая 2025 г., №23-01-26/08713-25 от 12 мая 2025 г., №23-01-26/08714-25 от 12 мая 2025 г., №23-01-26/08715-25 от 12 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПин 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-26/08708-04.1.04.2-25, 23-01-26/08709-04.1.04.2-25, 23-01-26/08710-04.1.04.2-25, 23-01-26/08711-04.1.04.2-25, 23-01-26/08712-04.1.04.2-25, 23-01-26/08713-04.1.04.2-25, 23-01-26/08714-04.1.04.2-25, 23-01-26/08715-04.1.04.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр-анализатор воды, ИИС14	169573
2	Баня лабораторная, ПД-4300	0800
3	Весы лабораторные электронные, АР 5120	8726221524
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ408
5	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТД-4	425
6	Термостат электрический сухожидкостный, ТС-1/80СПУ	46219
7	Термостат электрический сухожидкостный, ТС-1/80СПУ	46919

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1.80СГ.У	47001

12. Условия проведения испытаний: Соответствует нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер.Школьный, д. 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пребы 23-01-26/08708-25
 Образец поступил 12.05.2025 15:30
 дата начала испытаний 12.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 13.05.2025 16:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0.95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	12,9±2,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер.Имени Б.Е.Москвича, д. 82
 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
 Регистрационный номер пребы 23-01-26/08708-25
 Образец поступил 12.05.2025 15:50
 дата начала испытаний 12.05.2025 15:50, дата окончания испытаний 14.05.2025 10:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер.Школьный, д. 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пребы 23-01-26/08709-25
 Образец поступил 12.05.2025 15:30
 дата начала испытаний 12.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 13.05.2025 16:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0.95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	13,6±2,7	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер.Имени Б.Е.Москвича, д. 82
 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
 Регистрационный номер пребы 23-01-26/08709-25
 Образец поступил 12.05.2025 15:50
 дата начала испытаний 12.05.2025 15:50, дата окончания испытаний 14.05.2025 10:33

№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний	Величина допустимого	НД на методы исследо-
---	-------------------------	---------	----------------------	----------------------	-----------------------

стр. 3 из 7

Протокол испытаний № 23-01-26/08709-25 от 14.05.2025

Результаты исследования образцов (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛС)

п/п		измерения	ний	уровня	ваний
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1.0) °C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/08710-25

Образец поступил: 12.05.2025 15:30

дата начала испытаний 12.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 13.05.2025 16:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	14,3±2,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352036, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Писен Б.Е Москвича, д. 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/08710-25

Образец поступил: 12.05.2025 15:50

дата начала испытаний 12.05.2025 15:50, дата окончания испытаний 14.05.2025 10:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1.0) °C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/08711-25

Образец поступил: 12.05.2025 15:30

дата начала испытаний 12.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 13.05.2025 16:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	12,9±2,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352036, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Писен Б.Е Москвича, д. 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/08711-25

Образец поступил: 12.05.2025 15:50

дата начала испытаний 12.05.2025 15:50, дата окончания испытаний 14.05.2025 10:36					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	3,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3
Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55) Регистрационный номер пробы 23-01-26/08712-25 Образец поступил 12.05.2025 15:30					
дата начала испытаний 12.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.05.2025 11:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний + прозрачность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	15,8±2,8	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82) Регистрационный номер пробы 23-01-26/08712-25 Образец поступил 12.05.2025 15:50					
дата начала испытаний 12.05.2025 15:50, дата окончания испытаний 14.05.2025 10:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3
Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55) Регистрационный номер пробы 23-01-26/08713-25 Образец поступил 12.05.2025 15:30					
дата начала испытаний 12.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.05.2025 11:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний + прозрачность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	Менее 5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)					

Регистрационный номер пробы 23-01-26/08713-25 Образец поступил 12.05.2025 15:50 дата начала испытаний 12.05.2025 15:50, дата окончания испытаний 14.05.2025 10:38					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (с.п. Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/08714-25

Образец поступил 12.05.2025 15:30

дата начала испытаний 12.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.05.2025 11:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, r=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	13,4±2,7	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер имени Б.Е.Москвича, д. 82

Бактериологическая лаборатория (с.п. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/08714-25

Образец поступил 12.05.2025 15:50

дата начала испытаний 12.05.2025 15:50, дата окончания испытаний 14.05.2025 10:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (с.п. Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/08715-25

Образец поступил 12.05.2025 15:30

дата начала испытаний 12.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.05.2025 11:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, r=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	11,5±2,3	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская,

пер. Имени Б.Е. Москвича, д. 82 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82) Регистрационный номер пробы 23-01-26/08715-25 Образец получен: 12.05.2025 15:50 дата начала испытаний 12.05.2025 15:50, дата окончания испытаний 14.05.2025 10:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Копия протокола испытаний № 23-01-26/08708-25 - 23-01-26/08715-25 от 14.05.2025